

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00518
(номер сертификата соответствия)

ТР 0646128
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Изотек-Норд". Адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, Шведский пер., д. 1. ОГРН: 1081035000705. Телефон (812) 44-944-09, факс (812) 44-944-09.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Изотек-Норд". Адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, Шведский пер., д. 1. Телефон (812) 44-944-09, факс (812) 44-944-09.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Вата целлюлозная волокнистая ("Эковата"), выпускаемая по ТУ 5768-001-85305698-2008. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Группа горючести - Г2 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96): В2 - для плотности 40-70 кг/м3, В3 - для плотности 15-40 кг/м3 ; группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 30 с/см-2011 от 25.05.2011 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0438 стр/см/оп от 01.02.2011 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2011 по 05.06.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова